



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A2001031 -001 号

2020 年 9 月 4 日

依頼者住所・氏名	住所	石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地		氏名	穴水町上下水道課 課長 東 重雄		
採取地点	高区						
試料の種類	浄水		採取者	(株)エネックス 五十嵐			
採取年月日	2020 年 8 月 19 日		12:10	天候	前日 晴、当日 晴		
気温	30.5 ℃		水温	25.2 ℃		残留塩素	0.4 mg/L
番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.01 mg/L	0.3mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	12.0 mg/L	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	38	塩化物イオン	18.8 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18 mg/L	300mg/L以下
10	シアニド化合物イオン及び塩化シアニド	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	85 mg/L	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	42	ジエチルヒン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5度以下
21	塩素酸	0.17 mg/L	0.6mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下		以下余白		
23	クロロホルム	0.0072 mg/L	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.0050 mg/L	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.020 mg/L	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.0078 mg/L	0.03mg/L以下				
30	ブromホルム	0.0005 mg/L 未満	0.09mg/L以下				
判定及び特記事項	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。						
検査期間	2020 年 8 月 19 日			～	2020 年 9 月 1 日		
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号						
検査機関	厚生労働大臣登録 水質検査機関 第198号			〒920-0209	石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 株式会社 エネックス		
技術管理責任者	分析センター部長 宮本			株式会社	TEL 076-238-9685 (直通)		



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A2001031 -002 号

2020 年 9 月 4 日

依頼者住所・氏名	住所	石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地		氏名	穴水町上下水道課 課長 東 重雄		
採取地点	低区						
試料の種類	浄水	採取者		(株)エネックス 五十嵐			
採取年月日	2020 年 8 月 19 日		11:05	天候	前日 晴、当日 晴		
気温	30.8 ℃	水温	25.9 ℃	残留塩素	0.3 mg/L		
番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L	0.3mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	11.1 mg/L	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	38	塩化物イオン	17.3 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	14 mg/L	300mg/L以下
10	アン化物イオン及び塩化アン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	76 mg/L	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	42	ジオキシシン	0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
18	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5度以下
21	塩素酸	0.30 mg/L	0.6mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下		以下余白		
23	クロロホルム	0.013 mg/L	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.0081 mg/L	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.035 mg/L	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.013 mg/L	0.03mg/L以下				
30	ブromホルム	0.0010 mg/L	0.09mg/L以下				
判定及び特記事項	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。						
検査期間	2020 年 8 月 19 日		～	2020 年 9 月 1 日			
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号						
検査機関	厚生労働大臣登録		〒920-0209	石川県金沢市東蚊爪町1-19-4			
	水質検査機関 第198号		株式会社	TEL 076-238-9685 (直通)			
技術管理責任者	分析センター部長 宮本						



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A2001031 -003 号

2020 年 9 月 4 日

依頼者住所・氏名	住所	石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地		氏名	穴水町上下水道課 課長 東 重雄		
採取地点	鹿波						
試料の種類別	簡易水道(浄水)			採取者	(株)エネックス 五十嵐		
採取年月日	2020 年 8 月 19 日		10:10	天候	前日 晴、当日 晴		
気温	27.0 ℃		水温	17.3 ℃		残留塩素	0.5 mg/L
番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	0.11 mg/L	1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	15.0 mg/L	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	38	塩化物イオン	16.6 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43 mg/L	300mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	154 mg/L	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	42	ジオキシシン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L 未満	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
18	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5度以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下		以下余白		
23	クロロホルム	0.0008 mg/L	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.0008 mg/L	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
30	ブromホルム	0.0005 mg/L 未満	0.09mg/L以下				
判定及び特記事項	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。						
検査期間	2020 年 8 月 19 日			～	2020 年 9 月 1 日		
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号						
検査機関	厚生労働大臣登録 水質検査機関 第198号			〒920-0209	石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 株式会社 エネックス		
技術管理責任者	分析センター部長 宮本			株式会社	TEL 076-238-9685 (直通)		



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A2001032 -001 号

2020 年 9 月 4 日

依頼者住所・氏名	住所	石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地		氏名	穴水町上下水道課 課長 東 重雄		
採取地点	高区						
試料の種別	原水	採取者		(株)エネックス 五十嵐			
採取年月日	2020 年 8 月 19 日		9:15	天候	前日 晴、当日 晴		
気温	32.0 ℃	水温	19.2 ℃	残留塩素	— mg/L		
番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	1600 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陽性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.08 mg/L	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.13 mg/L	0.3mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	10.8 mg/L	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.006 mg/L	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	38	塩化物イオン	12.5 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18 mg/L	300mg/L以下
10	アン化物イオン及び塩化アン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	75 mg/L	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	42	ジオキシン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02mg/L以下	47	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
18	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	48	味	—	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	50	色度	4.7 度	5度以下
21	塩素酸	—	0.6mg/L以下	51	濁度	1.0 度	2度以下
22	クロロ酢酸	—	0.02mg/L以下		以下余白		
23	クロロホルム	—	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	—	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	—	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	—	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	—	0.03mg/L以下				
30	ブromホルム	—	0.09mg/L以下				
判定及び特記事項							
検査期間	2020 年 8 月 19 日			～	2020 年 9 月 1 日		
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号						
検査機関	厚生労働大臣登録			〒920-0209	石川県金沢市東蚊爪町1-19-4		
	水質検査機関 第198号			株式会社	TEL 076-238-9685(直通)		
技術管理責任者	分析センター部長 宮本						



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A2001032 -002 号

2020 年 9 月 4 日

依頼者住所・氏名	住所	石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地		氏名	穴水町上下水道課 課長 東 重雄	
採取地点	低区					
試料の種類	原水	採取者		(株)エネックス 五十嵐		
採取年月日	2020 年 8 月 19 日		11:25	天候	前日 晴、当日 晴	
気温	30.4 ℃	水温	19.2 ℃	残留塩素	— mg/L	

番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	600 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陽性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.08 mg/L	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.14 mg/L	0.3mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	10.1 mg/L	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.010 mg/L	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	38	塩化物イオン	12.3 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	14 mg/L	300mg/L以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	70 mg/L	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	42	ジオキシン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02mg/L以下	47	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
18	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	48	味	—	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	50	色度	4.4 度	5度以下
21	塩素酸	—	0.6mg/L以下	51	濁度	0.6 度	2度以下
22	クロロ酢酸	—	0.02mg/L以下		以下余白		
23	クロロホルム	—	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	—	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	—	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	—	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	—	0.03mg/L以下				
30	ブromホルム	—	0.09mg/L以下				

判定及び特記事項		
検査期間	2020 年 8 月 19 日	～ 2020 年 9 月 1 日
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号	
検査機関	厚生労働大臣登録 水質検査機関 第198号	〒920-0209 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 株式会社 エネックス
技術管理責任者	分析センター部長 宮本	TEL 076-238-9685(直通)



水質試験（検査）結果書

第 A2001032 -003 号
2020 年 9 月 4 日

JWWA-GLP121水道GLP認定

依頼者住所・氏名	住所	石川県鳳珠郡穴水町字地藏坊イの1番地		氏名	穴水町上下水道課 課長 東 重雄		
採取地点	鹿波						
試料の種別	簡易水道(原水)		採取者	(株)エネックス 五十嵐			
採取年月日	2020 年 8 月 19 日		10:25	天候	前日 晴、当日 晴		
気温	27.4 ℃		水温	15.8 ℃		残留塩素	— mg/L

番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陽性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	0.08 mg/L	1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下
5	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	14.4 mg/L	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	38	塩化物イオン	15.3 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43 mg/L	300mg/L以下
10	シアニド化合物イオン及び塩化シアニ	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	152 mg/L	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	42	ジエチルシロキサン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L 未満	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02mg/L以下	47	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
18	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	48	味	—	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5度以下
21	塩素酸	—	0.6mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下
22	クロロ酢酸	—	0.02mg/L以下		以下余白		
23	クロロホルム	—	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	—	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	—	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	—	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	—	0.03mg/L以下				
30	ブromホルム	—	0.09mg/L以下				

判定及び特記事項		
検査期間	2020 年 8 月 19 日	～ 2020 年 9 月 1 日
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号	
検査機関	厚生労働大臣登録 水質検査機関 第198号	〒920-0209 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 株式会社 エネックス 東 重雄 TEL 076-238-9685 (直通)
技術管理責任者	分析センター部長 宮本	