

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	四季彩々		
位置図	地番	大町チ-41-6	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	1,457,500	円
	物産館 1棟、公衆便所 1棟 一部損傷あり ※建物自体は一部損壊程度だが、水道復旧の目処が立たないため当面の間は営業を中止		
被害状況詳細	・物産館一部損壊、公衆便所使用中止 棟瓦の歪み、看板及び窓ガラス損傷、厨房器具破損、躯体ずれ等		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	応急復旧修繕工事：修繕発注済み（工期：令和6年6月21日～8月31日） ※屋根・通路・内部等 看板修繕済み 電気設備修繕済み 屋根・通路・内部修繕済み		
写真	撮影日時	令和6年1月20日	
			