


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	上野住宅（新）		
位置図	地番	穴水町字上野いの9番地	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	32,000,000	円
	12戸		
被害状況詳細	給水管の破裂、浄化槽の破損、宅地の陥没		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	給水管復旧済、その他未復旧 年内に災害査定受験予定。→来年度災害査定受験予定。 工事は施越申請後実施予定。 （浄化槽）周囲掘削後、破損している既設単独浄化槽撤去。（軟弱地盤のため仮設鋼矢板を設置予定）集中浄化槽に入れ替えを行う。それに伴い、雑排水管の経路を変更し、新設浄化槽に接続し埋め戻す。→年内着工予定 （宅地）土砂の投入後、締固めを行う。		
写真	撮影日時		
	