

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	港町住宅		
位置図	地番	穴水町字大町いの93番地	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	8,340,500	円
	12戸		
被害状況詳細	水道管破裂、排水管破損、アスファルト舗装破損、宅地陥没、1階専用庭陥没及びそれに伴う物置の不同沈下		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	<p>給水管の応急復旧済（仮設給水管敷設）、排水管復旧済（共に施越申請済） その他未復旧 年内に災害査定受験予定。→来年度災害査定受験予定。 工事は施越申請後実施予定。 （給水管）配管位置が一部不明瞭なため、破損部特定と併せ掘削を行う。 破損特定後、配管復旧を行う。 （宅地）アスファルト舗装撤去。陥没部に土砂投入。締固めののちアスファルト舗装復旧。 構内通路及び給水管復旧工事は年度内実施予定 （庭、物置）年内設計予定</p>		
写真	撮影日時		
			