



令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	B&Gプール（町営子どもプール含）		
位置図	地番	穴水町字大町口の19番地	
	 		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	32,792,000	円
	<ul style="list-style-type: none"> ・通路部分タイルの隆起、陥没 ・管理棟に多数のクラック ・B&Gプールに傾き ・町営子どもプールの外周フレーム破損 		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・B&Gプールの塗装剥がれ、ひびあり ・断水 		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・施設被害状況調査業務実施 ・町営子どもプールは使用可能 ・断水については応急復旧済 ・B&Gプールは塗装破損、傾きもあることから使用不可 ⇒令和7年度に塗装破損部を修復を実施し、学校授業での使用を目指す 		
写真	撮影日時	令和6年1月21日	
	