


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町歴史民俗資料館		
位置図	地番		
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	78,155,000	円
	<ul style="list-style-type: none"> ・漏水 ・停電 ・屋根瓦の破損 ・雨漏り ・支柱の破損 ・天井の崩落 		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場クラック ・外構部クラック ・擁壁クラック ・支柱の欠損 ・樋の破損 ・外壁クラック ・天井の崩落及びボード割れ ・展示室ガラス割れ ・屋根瓦の破損 		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・商業電源復旧に伴う火災予防措置 ・施設漏電調査 ・屋根応急復旧作業(全面ブルーシート張り) ・施設被害状況調査業務委託 ・施設内(ホール)照明脱落修繕 ・災害復旧工事実施設計業務委託(令和7年3月まで) ・屋根防水補強修繕工事(ブルーシートから防水シートへ張替え) <p>令和7年度中に災害復旧工事着工予定</p>		
写真	撮影日時	令和6年1月21日	
	