

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	町立穴水小学校		
位置図	地番	大町口の165の1番地	
	 		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	2,600,000,000	円
	<ul style="list-style-type: none"> 敷地内施設：校舎（教室棟、管理教室棟、給食棟、渡り廊下棟3棟）、機械室、屋内運動場、屋外運動場、遊具、照明柱等 災害時の状況：敷地内建築物すべてが被災 		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：建物西側の柱の損壊、窓ガラス・建具の破損、壁のひび割れ等 屋内運動場：壁のひび割れ、給排水管の破損、エントランスの損傷等 外構：建物周囲地盤の沈下及びひび割れ 		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> 校舎：応急仮設校舎整備済み（令和6年8月19日完成） 屋外運動場：復旧済み（令和6年9月30日完成） 屋内運動場棟：未復旧 外構：未復旧 		
写真	撮影日時	令和6年1月11日	
	 		