

# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	公立穴水総合病院		
位置図	<b>地番</b>	川島タの8番地	
	 <p>地理院地図 GSI Maps</p> <p>国土地理院ウェブサイト (<a href="https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;is=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0">https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;is=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0</a>) 2025/2/20穴水町役場加工</p>		
施設概要 発災当初の 状況	<b>被害額</b>	166,069,673	円
	震災により停電とならず電気は使用できる状況であった。津波の危険性があったため5階建てである当院に多くの避難者が集まり一時避難所となった。診療は発災直後から救急外来にて患者の受け入れを行った。		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> <li>・罹災証明判定：準半壊</li> <li>・建 物：壁や床の亀裂多数</li> <li>・配管設備：至る所で破損し水漏れ及び断水発生</li> <li>・空調設備：24時間系統冷温水配管の破損により使用不可</li> <li>・電気設備：照明器具の落下</li> <li>・外来診療：発災当時は救急外来にて受け入れ、その後は順次各科再開</li> <li>・入院診療：稼働病床100床→80床（20床を休床）R6年7月～</li> </ul>		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建 物：復旧中</li> <li>・配管設備：修繕済み（令和6年4月復旧）</li> <li>・空調設備：修繕済み（令和6年2月復旧）</li> <li>・電気設備：修繕済み（令和6年2月復旧）</li> <li>・外来診療：令和6年4月3日に全科通常通り再開</li> <li>・入院診療：令和6年7月1日より60床→80床で稼働</li> <li>・外 構：復旧中</li> </ul>		
写真	<b>撮影日時</b>	令和6年1月23日	
			