

令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		穴水町さわやか交流館プルート	
位置図	地番	穴水町字大町トの 3 番地 3	
	地理院地図 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905459/&base=pale&is=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	17,000,000	円
	屋根棟瓦のずれ・瓦の破損及び落下 外構のクラック 駐車場アスファルトの破損 避難所開設		
被害状況詳細	屋根棟瓦のずれ・瓦の破損及び落下 外構のクラック 駐車場アスファルトの破損 図書館書架の崩落及びアンカー等の脱線		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	プルート：高圧商用電源復元 71,500円 雨漏り応急処置 33,000円 下水道修繕 297,000円 屋根ブルーシートかけ 168,300円 町立図書館：壁付書架応急修繕工事 385,000円 既設アンカー固定・書庫脱線修繕工事 292,600円 ・令和 7 年度に災害復旧工事を行う		
写真	撮影日時		