

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	公立穴水総合病院兜診療所		
位置図	地番	甲レの152の4番地	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	731,500	円
	建物に関する被害は浄化槽の損傷はあったが、配管設備や電気設備等の損傷はなしであった。また、ネットワーク環境については役場のサーバ室が土砂崩れの影響を受けたことにより支障をきたした。 診療についても本院からの医師や看護師等を派遣できない状況であり休診となった。		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・建物：浄化槽の損傷及びネットワーク環境の不具合 ・外来診療：医師等の派遣ができず休診 		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・建物：令和5年度中に浄化槽及びネットワーク環境を復旧。 ・外来診療：令和6年6月5日より再開（当面の間 水、金のみ） 		
写真	撮影日時		