

B&G 財団「防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築」事業 に係る物品購入（その3） 空冷ポンプ 仕様書

穴水町

総則

(1) この仕様書は、令和7年度において穴水町が購入する空冷ポンプの仕様について必要な事項を定める。

1. 品名 空冷ポンプ
2. 数量 1台
3. 納入場所 穴水町字 地蔵防 地内 外
4. 納入期限 令和8年3月31日まで
5. 仕様

○空冷ポンプ

乾燥質量 ; 約 43 kg

ポンプ

形式 ; 片吸込1段タービンポンプ

真空ポンプ ; オイルレス式4翼偏心ロータリ真空ポンプ (ストレーナ付)

吸水管口径 ; 消防用ネジ式結合金具 (呼び65) JIS B 9912

放水管口径 ; 消防用ネジ式結合金具 (呼び65) JIS B 9912

エンジン

形式 ; 立形単気筒空冷2サイクルガソリン

内径 × 行程 ; 66 mm × 58 mm

総排気量 ; 198 mL

出力 ; 8.6 kW

始動方式 ; セルスタータ式、リコイルスタータ式

チョーク方式 ; オートチョーク式

投光器 ; 12V35W

6. 納品に際しては、事前に必ず穴水町役場環境安全課と十分に連絡調整を行うこと。

※下記の参考製品又はこれと同等以上の品質・規格を有するもの。

○発電機 (軽油)

メーカー名	型式
トーハツ製	空冷ポンプ(V25AS)

B&G 財団「防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築」事業 に係る物品購入（その3） エンジン発電機 仕様書

穴 水 町

総則

(1) この仕様書は、令和7年度において穴水町が購入するエンジン発電機の仕様について必要な事項を定める。

1. 品 名 エンジン発電機
2. 数 量 1台
3. 納入場所 穴水町字 地蔵防 地内 外
4. 納入期限 令和8年3月31日まで
5. 仕 様

○エンジン発電機

- サイズ等 1,850×880×1,600mm
乾燥質量 1,150kg
整備質量 1,470kg
騒音値 音響パワーレベル LwA 87dB 7mdB(A) 56/59dB
騒音指定 超低騒音型
排出ガス指定 第3次

6. 納品に際しては、事前に必ず穴水町役場環境安全課と十分に連絡調整を行うこと。

※下記の参考製品又はこれと同等以上の品質・規格を有するもの。

○発電機（軽油）

メーカー名	型式
デンヨー(株)製	エンジン発電機 45KVA (DCA-45LSKB2)