


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	第2調理場（旧向洋小学校）		
位置図	地番	比良150	
	 <p>地理院地図 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p>		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	1,200,000	円
	旧向洋中学校内の第二調理場が被災		
被害状況詳細	第2調理場内の食器類等転倒 天井一部、四方の破損あり 休憩室のライト落下 機器の転倒は確認できず 回転釜1機が破損		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	天井の一部についてはクリアボード等に対応済 回転釜1機取替済み（令和6年9月22日）		
写真	撮影日時	令和6年4月16日	
	