


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	公立穴水総合病院		
位置図	地番	川島タの8番地	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	157,929,673	円
	震災により停電とならず電気は使用できる状況であった。津波の危険性があったため5階建てである当院に多くの避難者が集まり一時避難所となった。診療は発災直後から救急外来にて患者の受け入れを行った。		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・罹災証明判定：準半壊 ・建 物：壁や床の亀裂多数 ・配管設備：至る所で破損し水漏れ及び断水発生 ・空調設備：24時間系統冷温水配管の破損により使用不可 ・電気設備：照明器具の落下 ・外来診療：発災当時は救急外来にて受け入れ、その後は順次各科再開 ・入院診療：稼働病床100床→80床（20床を休床）R6年7月～ 		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・建 物：修繕済み（令和7年3月復旧） ・配管設備：修繕済み（令和6年4月復旧） ・空調設備：修繕済み（令和6年2月復旧） ・電気設備：修繕済み（令和6年2月復旧） ・外来診療：令和6年4月3日に全科通常通り再開 ・入院診療：令和6年7月1日より60床→80床で稼働 ・外 構：復旧中 		
写真	撮影日時	令和6年1月23日	
	