


# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	保健センター	
<b>位置図</b>	<b>地番</b>	川島タの38番地
		
<b>施設概要 発災当初の 状況</b>	<b>被害額</b>	96,736,200 円
	震災により停電とならず電気は使用できる状況であった。 発災後、在宅や避難所での生活が難しい要介護の方々を受け入れたが、 ライフライン復旧のめどが立たないため、1月10日以降、新規の受け入れを中止した。	
<b>被害状況詳細</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・罹災証明判定：中規模半壊</li> <li>・建 物：壁や床の亀裂多数</li> <li>・配管設備：至る所で破損し水漏れ及び断水発生</li> <li>・空調設備：配管の破損により使用不可</li> </ul>	
<b>復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建 物：復旧済み（令和7年3月復旧）</li> <li>・配管設備：修繕済み（令和6年6月復旧）</li> <li>・空調設備：修繕済み（令和6年5月復旧）</li> <li>・入所者受入：令和6年5月より新規受け入れを再開</li> <li>・外 構：復旧中</li> </ul>	
<b>写真</b>	<b>撮影日時</b>	令和6年1月23日
	