

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		役場庁舎・地域情報センター	
位置図	地番	穴水町字川島ラの174番地	
	地理院地図  穴水町役場 石川労働局穴水労働基準監督署 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	385,616,000	円
	・建物周囲の地盤沈下および外構舗装のひび割れ ・外構損傷に伴う埋設配管の損傷 ・建物内部（柱、梁、壁、床）のひび割れおよびコンクリートの剥離 ・外壁のひび割れおよび建具の破損（開閉不可、隙間発生） ・エレベーターの故障（使用不可）		
被害状況詳細	・駐車場部分などの舗装のひび割れおよび沈下 ・地中に埋設されている配管の損傷 ・床、壁、天井の内装に多数の損傷 ・建物を支えるコンクリート部分のひび割れ・欠損および内部鉄筋の破断 ・建物間の継ぎ目部分（エキスパンションジョイント）の損傷 ・外壁に多数のひび割れ ・ドア、窓、ガラスの破損		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	復旧済		
写真	撮影日時	R6.1.17 → R8.5.29	
	  復旧前 復旧後		