


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		新崎漁業集落排水施設	
位置図	地番	穴水町字鹿波地内	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	133,000,000	円
	施設概要 発災当初の 状況 ・ 管渠総延長 L=1,416.0m ・ 処理場 N=1箇所 ・ マンホールポンプ場 N=2箇所 ・ 浄化槽上部スラブ破損		
被害状況詳細	被害状況詳細 ・ 管路施設復旧延長 L=269.7m ・ 処理場土木施設 一式		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在) ・ 通常稼働中 ・ 管路施設及び処理場災害査定完了 (R6.10.9) ・ 管路施設及び処理場詳細設計契約済み (R6.11.8) ・ 管路施設及び処理場災害復旧工事契約済み (R7.6.6)		
写真	撮影日時	令6年4月2日	
			